



Megjegyzés:						
A kivitelező a kivitelezés megkezdésekor az aljtörtyűs irányokat, lámpa kiállítások és szerelvények pontos helyét, magasságát, valamint a gépészeti berendezések pontos helyeit a kezelőállók pontos helyét, a szükséges villamos kiállási helyeket egyeztetni köteles a társ kivitelezőkkel.						
Az egyes teremben a lámpatálcák, szerelvények helyének pontos kijelölése a Megrendelő és az Építész tervező jóváhagyásával lehetséges.						
Helyiségek besorolása: Általában: normál száraz helyiség WC, konyha: időszakosan nedves helyiség Fürdő: nedves helyiség						
Aramköri kötések elhelyezése szabvány szerinti kialakításban, falba süllyesztett dobozban sortápcákkal (WAGO).						
A terv egyített kezelendő a vonatkozó elosztó berendezés tervekkel, gépészeti villamos berendezés tervekkel stb..						
Üzemi feszültség: 3N~ 50Hz 400/230V Érintésvédelem módja: MSZ 2364 / MSZ HD 60364 szerinti TN-S rendszer						
A kivitelezés során betartandó az összes kötelező érvényű, és ajánlott országos, ágazati, szakmai szabvány, előírás, rendelet, ezektől való eltérés nem megengedett.						
A kivitelezés befejezésekor el kell végezni a teljes villamos berendezés üzembehelyezés előtti első szabványosított felülvizsgálatát, és érintésvédelmi és kábelezésgutató ellenőrzés megteremtését, és teljes villamos berendezés megjelölésével részletes leírást jegyzőkönyvben rögzítve igazolni kell.						
A tűzszekasz határonak való átvezetéseket, földem áttövéseket, minősített tűzgátló anyaggal le kell zárni tűzoltóság által előírt módon.						
A tervlapok, a műszaki leírás és a költségvetés egyített kezelendő.						
IPOLYVECEI MAJOS FELELŐSTÉSE Ipolyvece Szűrkemarcha Major HRSZ.: 048/9						
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ						
TERVEZŐ		Sándor Dávid V 01-14331,01-64651				
TERVEZŐ MUNKATÁRS		Kovári Ferenc				
Ez a dokumentáció az Sándor Dávid szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi Szt. LXXV. törvény 1 §.(5) pontjában foglaltak, valamint a Legfelsőbb Bíróság BH 1980/332. sz. döntése biztosítja. Minden jog fenntartva.						
DOKUMENTUM CÍME:						
Védőtető épület erőáramú villamos berendezési terve						
KIADÁS DÁTUMA:		2017.07.03.		GE-04		LEPTÉK: 1:50 OLDAL SZÁM: 1
MUNKA	TERV/FÁZIS	SZAKÁG	MUNKARÉSZ	EMELT	VÁLT	TERVSZÁM
M	KIV	VILL		-	0	1