



E

F

© ELPRO® MÉRNÖKI IRODA KFT.  
H-1102 Budapest X. Állomás útca 8.

Leágazás sorszáma:	1	2	3	4	5	6	7	8	
Leág. megnevezése:	BETÁPLÁLÁS +EBO JELÜ ELOSZTÓTÓL	TÜLFESZÜLTSEG VÉDELEM	TÁP FESZÜLTSEG JELZÉS	INVERTER BETÁPLÁLÁS	SZÜNETMENTES BETÁPLÁLÁS INVERTERTŐL	SZÜNETMENTES TÁP FESZÜLTSEG JELZÉS	BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS	SEGÉLYKÉRŐ TELEFON	
Beépített telj. [kW]:					2200VA/1600W				
Egyidejű telj. [kW]:					2200VA/1600W				
Terhelő áram [A]:					MAX. 10,0				
Vezeték típusa:	NYN-J			NYN-J			NYN-J	NYN-J	
Vez. mérete [mm²]:	3x2,5			3x2,5	3x2,5		3x2,5	3x1,5	

				Dátum	2015.03.25.	PÁL-VÖLGYI-BARLANG 1025 Bp., Szépvölgyi út 162.	ELPRO® MÉRNÖKI IRODA KFT.	+EB4 jelű elosztó Elvi kapcsolási rajz	Munkaszám: 1500200	=
				Rajzoló	Heller G.				+ EB4	
				Tervező	Szabó L.					
Sorsz	Módosítás	Dátum	Név	Ellenőr					Rajzszám: VK 15002 – 11	1. Lap
1				2		△ 3	4	△ 5	6	7
										8
										Lapok sz: 1