

Leágazás sorszáma:	12		13	14	15	
Leág. megnevezése:	működtetés (Tűfoka felé)	működtetés (Elágazás felé) (3 ák./L3+4 ák./L4 Bekapcs Kl)	Távjelzés-távkapcsolás Főépület Pénztár-hoz/tól			
Beépített telj. [kW]:						
Egyidejű telj. [kW]:						
Terhelő áram [A]:						
Vezeték típusa:	NYM-J	NYM-J	QV			
Vez. mérete [mm²]:	7x1,5	10x1,5	3x4x0,6			

© ELPRO® MÉRNÖKI IRODA KFT.
H-1102 Budapest X. Állomás utca 8.

Sorsz	Módosítás	Dátum	Név

Dátum	2015.05.08.
Rajzoló	Heller G.
Tervező	Szabó
Ellenőr	

SZEMLŐ-HEGYI-BARLANG
1025 Bp., Pusztaszeri út 35.

ELPRO®
MÉRNÖKI IRODA KFT.

"L" jelű elosztó
Elvi kapcsolási rajz

Munkaszám: 1500300
= + "L"
Rajzszám: VK 15003 - 031
5. Lap
Lapok sz: