



Leágazás sorszáma:	1	2	3	4	5	
Leág. megnevezése:	BETÁPLÁLÁS +EBO JELŰ ELOSZTÓTÓL	DUGASZOLÓ ALJZAT SZEKRÉNY, +EB2 MELLET	TEREPI DUG. ALJ	DUGASZOLÓ ALJZAT SZEKRÉNY KÖHID TEREM	FÜTÉS	MŰKÖDTETŐ FESZÜLYSÉG
Beépített telj. [kW]:						
Egyidejű telj. [kW]:						
Terhelő áram [A]:		Max. 25A		Max. 20A		
Vezeték típusa:	NYY-J	NYY-J	NYM	NYY-J		
Vez. mérete [mm <sup>2</sup> ]:	4x25	5x2,5	2x3x2,5	5x2,5		

© ELPRO® MÉRNÖKI IRODA KFT.  
H-1102 Budapest X. Állomás utca 8.

M1	Áttervezés	15.03.25.	Szabó	Tervező	Kiss I.	Dátum	2001.04.20.	Rajzoló	Szikra R.	PÁL-VÖLGYI BARLANG FELÚJÍTÁSI MUNKÁI	ELPRO® MÉRNÖKI IRODA KFT.	+EB2 jelű elosztó Elvi kapcsolási rajz	Munkaszám: 2004200	= + EB2	1. Lap
Sorsz.	Módosítás	Dátum	Név	Ellenőr									Rajzszám: MT01004 – 16 M1		Lapok sz: 4