

Épület: Tanya
Farmos
Hrsz: 0270/10
Dátum: 2017.03.07.

Tanya - Tanya

Téli hőveszteség: 6.7 kW

Radiátorok összteljesítménye: 8.2 kW

Szerkezet jellege: nehéz (m² > 400 kg/m²)

Helyiségek alapján számolva:

305 kg/m²

Szennyezettségi zóna: tiszta, vidéki

Tájolás:

10°

Hőterhelés maximum 19 órákor: 3.8 kW

Energetikai számítás

Fűtött térfogatot határoló felület:

466.7 m²

Használat jellege:

folyamatos

Számított fajlagos veszteség:

0.181 W/m³K


Fűtött épület(rész) térfogat:

391.9 m³

Megengedett fajlagos veszteség:

0.539 W/m³K

Az épület(rész) az energetikai számítás alapján MEGFELELŐ.



2017.03.26.