



Leőgázószám	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	Betáplálás fogaszűrőszűrő felől		Áramtalanító főkapcsoló									
Teljesítmény (kW)	67,4/22,0											
Biztosító	Tipus NH 00 Érték (A) 3P/32A					3P+N 20C						
Kapcsoló	Tipus Hőkiold. (A)		3P/40A									
Vezeték	Jele 1 Tipus NY Keresztmetszet 5x35 Hossza (m)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Helyszíni készülék												

Az elosztó falon kívüli fémlemez szekrény, moduláris felépítéssel, maszkos, ajtós kivitelben, kulccsal zárható ajtóval.
Típus: Schneider Electric Przema Plus P szekrény, 1 mező, magasság*szélesség*mélység 1830*595*250mm, fali szekrény, IP43 védettséggel

Készül: 1db

Megjegyzés:	Tárgy:	Tervező:		Sándor David	Rajzszám:
Üzemi feszültség: 3N~5*400/230V Érintésvédelem módja: MSZ 2364, HSZ HD 60364 szerinti TN-S rendszer	IPOLYVECEI MAJOR TELEPFELÉLESZTÉSE 669 Ipolyvece hrsz.:048/1, 048/3, 048/5, 48/6, 048/9, 048/11, 048/12 VILLAMOS KIVITEL TERVEK E1 jelű elosztó szekrény egyvonalas terve	Tervező munkatárs:	V 01-14331,01-64651	Köván Ferenc	
		Terv ellenőr:	Vátozati:	Lap:	Dátum:
				5 / 1	2017.07.03

GE-05