


1

2

3

4



Levegőzásszám		212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
Megnevezés		Páraelszívó 2 betáplálás	Bogler	Hűtő 2 dugalj	Gyengeáramú rendező	Tároló Fűtő dugalj	Csatlakozó tábla 1	Csatlakozó tábla 2	Csatlakozó tábla 3	Tartalék	Padlás dugalj		
Teljesítmény (kW)		0,2	2,0	2,0	0,4	2,0	10,0	10,0	10,0	1P+N	2,0		
Biztosító		Tipus	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	3P+N	3P+N	3P+N	1P+N	1P+N		
		Érték (A)	16C/30mA	16C/30mA	16C/30mA	16C/30mA	16C/30mA	16C/30mA	16C/30mA	16C/30mA	16C/30mA		
Kapcsoló		Tipus											
		Hőkiold. (A)											
Vezeték	Jele	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
	Tipus	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYV	NYV	NYV		NYM-J		
	Keresztmetszet	3*2,5	3*2,5	3*2,5	3*2,5	3*2,5	5*2,5	5*2,5	5*2,5		3*2,5		
	Hossza (m)												
Helyszíni készülék													

Megjegyzés:

Üzemi feszültség:  
3N~5\*400/230V  
Érintésvédelem módja:  
MSZ 2364, HSZ HD 60364 szerinti TN-S rendszer

Tárgy:

IPOLYVECEI MAJOR TELEPFELÉLESZTÉSE  
669 Ipolyvece hrsz.:048/1, 048/3, 048/5,  
48/6, 048/9, 048/11, 048/12  
VILLAMOS KIVITELI TERVEK  
E1 jelű elosztó szekrény egyvonalas terve

Tervező:

Sándor David

Rajzszám:

Tervező munkatárs:

Köván Ferenc

Lap:

5/5

Terv ellenőr:

Dátum:

2017.07.03

GE-05